

PREGÃO ELETRÔNICO 096/2020.

Processo Administrativo nº 75590/2020.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA - Nº 02.

DÚVIDA:

Referente ao item 01.02.003 – Bafle central – Termo de referência N° 096/2020 - Há um conflito entre termo de referência e desenhos onde em um está informando $\varnothing$ min de 1.5 metros e outro está informando um $\varnothing$ 3,68, respectivamente. Por gentileza, devemos seguir qual dimensão?

RESPOSTA:

Resposta 01 - Seguir o que está descrito no termo de referência que informa o diâmetro mínimo de 1.50 metros, a descrição está de acordo com os desenhos disponibilizados.

Resposta 02 - Já está disponibilizados nos desenhos PE/6464-HD-ETE-17 e PE/646-hHD-ETE-18.

Atenciosamente,

Wilma Penna Calasans
Pregoeira-DESO