

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021
Processo Administrativo nº 79401/2021

ESCLARECIMENTOS SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

Dúvida: São solicitadas válvulas gaveta cunha metálica. Gostaríamos de verificar a possibilidade de aceitação de válvulas gaveta cunha de borracha NBR 14968?

Resposta: Conforme solicitação, informo que a cunha dos registros gaveta terá que ser de acordo com a especificação no termo de referência, tornando assim maior eficiência em manutenções preventivas e corretivas futura dos mesmos.

DÚVIDA: No lote 1, são solicitados para aquisição, válvulas gavetas de cunha metálica para aplicação em sistemas de águas, porém gostaríamos de solicitar, que a cia. aceitasse nossa participação com as válvulas de cunha emborrachada. Fabricamos válvulas gavetas em ferro fundido, com cunha metálica revestida em elastômero EPDM, com classe de pressão PN16 e furação de flanges PN10, 16 e 25, que são muito mais confiáveis e com uma performance de trabalho superior às válvulas cunha metálica. Nossas válvulas possuem vedação 100% estanque, melhorando em muito a performance da válvula quanto a perda de carga e por ter uma tecnologia de eixo superior, seu torque operacional de abertura e fechamento é bem menor, evitando desgaste de componentes e esforço desnecessário em sua operação. Seria possível a DESO acatar nosso pedido em participar com válvulas de cunha emborrachada?

Resposta: Conforme solicitação, informo que a cunha dos registros gaveta terá que ser de acordo com a especificação no termo de referência, tornando assim maior eficiência em manutenções preventivas e corretivas futura dos mesmos.

DIANE SANTOS PINHEIRO
Pregoeira