

PREGÃO ELETRÔNICO 009/2021

Processo Administrativo nº 91109/2020

ESCLARECIMENTOS Nº 01

Dúvida:

Analisando o edital e seus anexos do PE 009/2021, surgiram dúvidas que precisam ser esclarecidas para ofertar o melhor equipamento para Deso, sendo assim, questionamos:

A). REFERENTE A TODOS OS ITENS. OS ITENS OS QUAIS SÃO ESPECIFICADOS COM TENSÃO DE 220V, DEVEMOS OFERTAR EQUIPAMENTOS TRIFÁSICOS 220V OU MONOFÁSICOS 220V?

Resposta:

Segue resposta do Gestor da GMEL/DOM/DESO, Deverão ser ofertados Equipamentos Trifásicos.

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro - DESO