

PREGÃO ELETRÔNICO 018/2021
Processo Administrativo nº 93669/2020

ESCLARECIMENTOS SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

Dúvida: No seu edital são solicitados para o lote 1 tubos em ferro fundido em barras de 6 metros, ocorre porém que a própria norma citada NBR 7675 estabelece que os tubos em ferro fundido devem ser comprados por metro, podendo o fabricante ou importador fornecer em barras de 5,5 ou 6 metros.

Resposta: Os tubos de ferro fundido com ponta, bolsa e junta elástica devem ter comprimentos de 5, 5,5 ou 6 metros e ser fabricados segundo a norma NBR-7675/2005 da ABNT, na classe de pressão K-7.

WILMA PENNA CALASANS.
Pregoeira