

PREGÃO ELETRÔNICO 034/2021

Processo Administrativo nº 5839/2021

ESCLARECIMENTOS Nº 01

DÚVIDAS:

É necessário realizar start up dos CCM, e caso seja quais seriam esses. É necessário realizar a instalação ou obra? E ocorre Regime aberto ou fechado ?

RESPOSTAS:

O Start up deverá ser realizado em local fechado(Estação de Bombeamento). O fornecedor deverá se limitar apenas no Start up dos equipamentos fornecidos. Ver Item 18 do Termo de Referência. O sistema que utilizamos é o aberto.

Atenciosamente,

Wilma Penna Calasans
Pregoeira - DESO