

PREGÃO ELETRÔNICO 035/2021

Processo Administrativo nº 2898/2021

ESCLARECIMENTOS Nº 01

DÚVIDAS:

Gostaria de solicitar esclarecimento quando ao lote 03:

1. Para os itens 09 a 13: "Disjuntor tripolar X A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção X KA, ref.: Siemens QLH3 ou similar."

1. No descritivo dado, é solicitado um disjuntor com padrão DIN, porém, a partir da amperagem 150, passa a ser utilizado o modelo dado como referência, que seria um disjuntor de caixa moldada. Logo, gostaria de saber qual informação devo utilizar.

RESPOSTAS:

Os disjuntores poderão ser fornecidos em caixa moldada "acima de 125A", desde que respeitadas as tensões de isolamento e a corrente de interrupção de curto.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro - DESO