

PREGÃO ELETRÔNICO 041/2021

Processo Administrativo nº 4710/2021

ESCLARECIMENTOS Nº 01

DÚVIDAS:

1) Para o Lote1. Favor esclarecer se serão aceitas válvulas borboleta bi excêntrica flangeadas fabricadas conforme norma AWWA C504 – Corpo Curto, em alternativa, conforme catálogo anexo.

RESPOSTAS:

Não serão aceitas válvulas bidirecionais.

2) Conforme descrito no item 10.1.9 do referido Edital, o prazo de entrega para os materiais deverá ser de 30 dias após recebimento da ordem. Para as válvulas em questão, existe a complexa necessidade de aquisição dos componentes como os atuadores elétricos (sendo estes com prazo mínimo de 90 dias em alguns casos), fundição dos corpos, usinagem, testes/inspeções, jateamento e pintura e montagem, além de transporte da fábrica ao local de entrega, excluindo ainda o processo de aprovação de projetos e demais documentos. Diante da complexidade para fabricação das válvulas, solicitamos que o prazo de entrega seja alterado para 120 dias corridos, após recebimento da ordem. Além das questões mencionadas anteriormente, temos também o cenário de incertezas por conta da pandemia, o qual por si só, justifica pleiteamos a prorrogação de prazo.

RESPOSTAS:

O prazo de entrega para o LOTE 1, indicado no Edital teve como referência informações oriundas de fornecedores quando na pesquisa para Elaboração do Edital. Diante disso será mantido o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega dos materiais após emissão da Ordem de Fornecimento.

3) Identificamos incoerência na especificação do atuador elétrico para acionamento da válvula borboleta do lote 01 do referido pregão. Está escrito que o atuador é “STANDARD”, função “ON-OFF” e no final da especificação diz “comando de acionamento elétrico (LOCAL E REMOTO)”.

Para ter comando de acionamento LOCAL E REMOTO o atuador **NECESSARIAMENTE** precisa ser do tipo “INTEGRAL” e não “STANDARD”.

O atuador STANDARD somente tem a função REMOTO, ou seja, não tem uma caixa de com comando LOCAL. Ambos, no entanto, possuem o comando manual através de volante como também está na especificação.

Pergunta:

Qual das duas versões devemos considerar para o atuador: STANDARD ON-OFF (COMANDO REMOTO) ou INTEGRAL (COMANDO LOCAL E REMOTO)?

Esse esclarecimento é importante porque existe uma diferença de preços muito grande (da ordem de 40%) entre as duas versões.

RESPOSTAS:

Consideradar o Atuador Standard ON-OFF.

4) O prazo de entrega indicado 10.1.8 do Edital e no item 08 do Termo de Referência de 30 (trinta) dias , solicitamos informar se o prazo de entrega poderá ser alterado para 90 (noventa) dias.

RESPOSTAS:

O prazo de entrega para o LOTE 1, indicado no Edital teve como referência informações oriundas de fornecedores quando na pesquisa para Elaboração do Edital. Diante disso será mantido o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega dos materiais após emissão da Ordem de Fornecimento.

Atenciosamente,

**Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro - DESO**