

RE: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 010/2021 – DESO

Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br>

Ter, 18/05/2021 08:23

Para:

Sr licitante bom dia.

Em resposta ao a seu questionamento, a área técnica demandante desse processo licitatório tem a informar:

" A obra é composta por canais trapezoidais e retangulares, com colchão reno e gabiões, galerias celulares com concreto armado para macro-drenagem, ou seja, drenagem de grande porte para vazão acima de 9,0m³/s.

Sim é aceito como capacitação canais retangulares para macro drenagem com gabião, além de experiência comprovada para canais e galerias em concreto."

Att.

**Hercilio da Silva Ramos Junior**

Presidente da Comissão Permanente de Licitações - Deso

Mat.: 3066-6

De:

Enviado: segunda-feira, 17 de maio de 2021 08:44

Para: Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br>

Assunto: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 010/2021 – DESO

Prezados bom dia,

Venho através deste solicitar esclarecimento com relação ao item 9.5.1.b.1) Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa: – **Ter executado obras similares de canais trapezoidais em colchão reno com extensão mínima de 300 metros.**

Esclarecimento: Também será aceito obras similares de canais retangulares? Considerando que se trata de um serviço de mesma complexidade de execução. Desde já agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente.