

PREGÃO ELETRÔNICO 078/2021
Processo Administrativo nº E-DOC Nº 1805/2021

ESCLARECIMENTO SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

Dúvida: No lote IV precisamos de uma referência melhor nos relés. Precisamos saber da tensão das bobinas dos contadores.

No lote V qual a corrente nominal da fonte de alimentação chaveada?

Resposta: Relé térmico de sobrecarga 8 a 12 A, ref. 3US 55 ou similar, (bimetálico 8 a 12A, com classe de disparo 10);

Contador tripolar, corrente de 32 a, tensão nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3, 220v. (Tensão de bobinas contadores 220V);

Fonte de Alimentação Chaveada (Corrente nominal de saída 10A).

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro