

PREGÃO ELETRÔNICO 086/2021
Processo Administrativo nº E-DOC Nº 4226/2021

ESCLARECIMENTO SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

Dúvida: Confirmar a classe de Exatidão do(s) transformadores de potencial a ser fornecido com o disjuntor a vácuo.

Resposta: Será instalado apenas um transformador de potencial (ou transformador de serviço), deverá possuir as seguintes especificações técnica, tensão primária 13800V, secundária 115V, potência aparente de 600VA, com classe de exatidão 0,3P75, o mesmo será fornecido com suporte para fixação conforme projeto.

Dúvida: Confirmar a quantidade de transformador de potencial (TP) a ser fornecido com o disjuntor a vácuo.

Resposta: Será fornecido e instalado apenas um transformador de potencial, conforme detalhes contidos em projeto.

Dúvida: Confirmar se nesta solução de disjuntor Onboard, não haverá transformador de corrente.

Resposta: O disjuntor, com relé de proteção instalado no painel de comando a distância, de forma off board, deverá possuir três transformadores de corrente (TC) de 150/5A, classe de Exatidão 10B50, fornecido com o suporte para fixação dos mesmos.

Dúvida: Se houver, informar as características dos transformadores de corrente (TC).

Resposta: Os três transformadores de corrente (TC) serão de 150/5A, classe de Exatidão 10B50.

Dúvida: Informar a tensão do motor de acionamento.

Resposta: Conforme tensão secundária do transformador de potencial que é de 115V.

Dúvida: Informar a tensão da bobina de abertura.

Resposta: Conforme tensão secundária do transformador de potencial que é de 115V.

Dúvida: Informar a tensão da bobina de fechamento.

Resposta: Conforme tensão secundária do transformador de potencial que é de 115V.

Dúvida: Entendemos que o “Painel de comando a distância” citado na especificação do material é o mesmo acoplado ao disjuntor onboard, nosso entendimento está correto?

Resposta: Para maior esclarecimento o disjuntor com relé de proteção instalado no painel de comando a distância, de forma offboard, deverá possuir as seguintes características:

Disjuntor para média tensão a Vácuo 15KV-350MVA-630A, marca BEGHIM, tipo MAF 15-350-630, motorizado + jg de contato 5NF+5NA, bobina de abertura e fechamento, bloqueio KIRK, disparador capacitivo TCC, +3TCs 150/5A - e suporte para TCs, dispositivo de intertravamento com a chave seccionadora e suporte com rodas (ou similar).

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro